

Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 14:48

Link do produktu: <https://www.baseny-warszawa.pl/6w1-tabletki-multifunkcyjne-200-g-5-kg-chemoform-p-27.html>



## 6w1 TABLETKI MULTIFUNKCYJNE 200 g / 5 kg - CHEMOFORM

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena           | <b>189,00 zł</b>     |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>    |
| Kod EAN        | <b>5905485225779</b> |
| Producent      | <b>Chemoform</b>     |
| Forma produktu | <b>tabletki</b>      |
| Ilość sztuk    | <b>25</b>            |
| Waga           | <b>5,1 kg</b>        |

### Opis produktu



**Znakomity środek do pielęgnacji wody basenowej o wielokrotnym działaniu:**

- dezynfekujące tabletki 200g, ok. 90 % aktywnego chloru
- zapobiega powstawaniu glonów, grzybów, wirusów i bakterii
- zapewnia flokulację zawiesin
- poprawia klarowność wody
- stabilizuje wartość pH
- w wyniku powolnego i całkowitego rozpuszczania się nie tworzy osadów, ani żadnych zawiesin przez co nie zatyka filtrów

#### Dawka:

1 tabletka wystarcza na każde 20 m<sup>3</sup> (20 000 L) wody basenowej. Zależnie od stanu pogody, temperatury wody, ilości kąpiących się, działanie tabletki wystarcza na 7 do 14 dni. Zwiększoną dawkę stosuje się przy ekstremalnych warunkach atmosferycznych i dużej liczbie kąpiących się osób. Zaleca się co 2-3 tygodnie przeprowadzenie chlorowania szokowego środkiem chlorowym w granulacie (np. Chlorox T56 granulat).

#### Sposób dozowania:

Tabletki dozować bezpośrednio do dozownika lub skimmera. Nie wrzucać tabletek bezpośrednio do basenów wykładanych folią lub z tworzywa sztucznego – grozi odbarwieniem. Zaleca się utrzymanie zawartości chloru w niecce basenowej na poziomie 0,6 – 1,0 mg/l, w wannach SPA na poziomie 1,0 mg/l (wg normy DIN). Zalecana wartość pH w wodzie 7,0 – 7,4.

#### Termin ważności:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej 0°C. Multifunkcyjne tabletki 200 g są zdatne do użycia przez 2-3 lata. Dokładny termin ważności na opakowaniu.

| Lp | OBJAWY                                                       | PRZYCZYNY                                                                                                                                                                                                              | DZIAŁANIA                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Woda mętna                                                   | Niska zawartość środka dezynfekującego, nie odpowiednie pH wody, w niecce utworzona została zawiesina koloidalna, brązowy kolor wody świadczy o obecności związków żelaza natomiast czarno – brązowa zawiązki manganu. | Podniesienie zawartości pH do 7,0 – 7,4, podniesienie zawartości chloru w niecce basenowej, intensywne chlorowanie szokowe, dodanie koagulantu i przefiltrowanie.                                                                                                          |
| 2  | Mleczna woda                                                 | Obecność koagulantu w niecce basenowej obecność nierozpuszczalnego CaCO <sub>3</sub> w niecce.                                                                                                                         | Doprowadzić pH do 7,0- 7,4 i następnie przefiltrować wodę.                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | Zielona woda, śliskie ściany, miejscowe przebarwienia niecki | Intensywny rozwój alg.                                                                                                                                                                                                 | Doprowadzić pH do wartości 7,0-7,4, zastosować środek glonobójczy, przeprowadzić szokowe chlorowanie, miejscowe zastosowanie środka dezynfekcyjnego w granulacie (nie przy foli), mechaniczne usunięcie glonów, dodanie koagulantu i przefiltrowanie całej objętości wody. |
| 4  | Woda zielono – turkusowa klarowna                            | Ślady miedzi na koordynujących częściach metalowych, problem ten może się pojawiać gdy jako środek glonobójczy używamy siarczan miedziowy.                                                                             | Chlorowanie szokowe, wartość pH doprowadzić do 7,0-7,4, dodać środka koagulującego i świeżej wody, wodę w niecce przefiltrować.                                                                                                                                            |
| 5  | Ścianki basenu są chropowate, szorstkie                      | Osadzanie się twardych osadów wapniowych w wodzie, często zwłaszcza przy wodzie twardej.                                                                                                                               | Usunąć osad z opróżnionego basenu zastosować kwasy środek do czyszczenia basenów, utrzymywać wartość pH na poziomie 7,0-7,4.                                                                                                                                               |
| 6  | Zapach chloru, podrażnienia oczu                             | Związany chlor w wodzie (chloraminy).                                                                                                                                                                                  | Chlorowanie szokowe, wartość pH doprowadzić do 7,0-7,4, dodać świeżej wody.                                                                                                                                                                                                |
| 7  | Woda mocno się pieni                                         | Problem taki pojawia się przy stosowaniu pianiącego środka glonobójczego lub obecności resztek środka zimowego, środka czyszczącego w wodzie.                                                                          | Dolać świeżą wodę, nie stosować żadnych środków czyszczących.                                                                                                                                                                                                              |
| 8  | Korozja                                                      | Za niska wartość pH, za wysoki potencjał redox, za wysokie całkowite stężenie substancji rozpuszczonych (TDS)                                                                                                          | Doprowadzić pH do 7,0-7,4.                                                                                                                                                                                                                                                 |

---

## Zawartość zestawu

**Tabletki multifunkcyjne 6w1 25x20g - Chlorox NTCE**